

監査公表第 3 号

地方自治法第199条第5項の規定に基づき実施した、人道の港敦賀ムゼウム新築（建築・電気・機械）工事に係る監査の結果を同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和 2 年 2 月 2 6 日

敦賀市監査委員	安 久	彰
同	中 村	淳
同	有 馬	茂 人

工事監査結果報告書

1 監査対象工事の概要

工事名称	人道の港敦賀ムゼウム新築工事
工事場所	敦賀市金ヶ崎町 地係
工 期	平成31年3月25日～令和2年3月27日
構造規模	鉄骨造2階建
延床面積	1216.90㎡
最高高さ	12.22m

(1) 人道の港敦賀ムゼウム新築工事（建築主体）

請負業者	敦賀協栄建築株式会社、株式会社増永組、 人道の港敦賀ムゼウム新築工事特定建設工事共同企業体
請負金額	613,980,000円 (変更後) 628,283,520円
仕上げ等	押出成形セメント板の上、漆喰調塗装等

(2) 人道の港敦賀ムゼウム新築電気工事

請負業者	日東電気株式会社
請負金額	114,480,000円
工事概要	高圧受変電設備工事、幹線設備工事、動力設備工事、電灯設備 工事、外灯設備工事、コンセント設備工事、誘導灯・非常灯設 備工事、電話設備工事、情報設備工事、放送設備工事、誘導支 援設備工事、電気錠設備工事、電気時計設備工事、テレビ共聴 設備工事、ITV設備工事、自動火災報知設備工事、屋外幹線 設備工事、屋外動力設備工事、屋外弱電設備工事

(3) 人道の港敦賀ムゼウム新築機械工事

請負業者	株式会社サン設備
請負金額	72,360,000円
工事概要	空調設備工事、換気設備工事、衛生器具設備工事、 給水設備工事、排水設備工事、給湯設備工事

工事進捗状況	進捗率（令和元年10月31日現在）
	建築工事 58.9%
	電気工事 8.4%
	機械工事 8.3%

所 管 課 観光部人道の港発信室、建設部住宅政策課

2 監査実施日

令和元年11月21日（木）午前10時から午後4時まで

3 監査の方法等

人道の港敦賀ミュージウム新築（建築・電気・機械）工事について、設計、施工、監理等が適切かつ効率的に執行されているかどうかについて関係書類を調査するとともに、観光部人道の港発信室、建設部住宅政策課の室長、課長及び担当職員から説明を受けた後、工事現場の実地調査を行った。

なお、この監査の実施にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、協同組合総合技術士連合との工事技術調査業務委託契約に基づき、技術士の派遣を求めて行った。

4 監査の結果

「協同組合総合技術士連合」から提出された公共工事技術調査報告書において、工事関係書類は、請負業者の工事関係書類も含めて工事の進捗に合わせて良く整理が出来ており、現場におけるの整理整頓状況も良好で、無事故無災害で推移しているため安全管理状況も良いと判断されることから、総合的に検討した結果、概ね適正に実施されていた。

なお、次の事項については、改善等必要な措置を講じられたい。

(1) 入札関係書類の保存について

入札に係る事前質問に対する回答について、書類での保存は回答案までで、最終的な回答内容はデータ保存のみとなっているため、他の入札関係書類一式とともに適切に保存されたい。

(2) 産業廃棄物の処理について

杭工事における余剰泥土のうち産業廃棄物として処理すべき泥土については、適正に処理するとともに、処理その結果についても明確に記録を残すよう指導されたい。

(3) 現場の安全管理について

現場の出入口に警備員が配置されていないため、第三者が容易に立ち入ることのないよう常時ゲートを閉める等、安全管理に努められたい。