

令和2年度

水質検査結果【奥麻生】

項目	基準値	検査結果											
		4月21日	5月19日	6月10日	7月3日	8月12日	9月9日	10月14日	11月11日	12月4日	1月22日	2月10日	3月10日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<			<			<		<			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<		<			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77			0.81			0.84		0.89			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<								
シス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<								
塩素酸	0.6mg/L以下	<			<			<		<			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<		<			
クロロホルム	0.06mg/L以下	<			<			<		<			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<		<			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<			<			<		<			
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<			<			<		<			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<		<			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<			<			<		<			
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<			<			<		<			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<		<			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<								
塩化物イオン	200mg/L以下	7.1	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1	6.7	6.8	6.7	7.2	7.2	7.2
カルシウム マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下				20								
蒸発残留物	500mg/L以下				82								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<								
フェノール類	0.005mg/L以下				<								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。