

令和3年度

水質検査結果【足田】

項目	基準値	検査結果											
		4月19日	5月12日	6月9日	7月2日	8月11日	9月8日	10月13日	11月10日	12月8日	1月12日	2月9日	3月9日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<			<			<		<			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<		<			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.58			0.50			0.49		0.63			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.32			0.40			0.41		0.32			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<								
シス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<								
塩素酸	0.6mg/L以下	<			0.08			0.11		<			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<		<			
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.005			0.003		0.001			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.004			<		<			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.005		0.003			
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.015			0.013		0.007			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.004			<		<			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.006			0.005		0.003			
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<			<			<		<			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<		<			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<								
塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	7.0	7.1	7.6	7.4	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8
カルシウム マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下				8								
蒸発残留物	500mg/L以下				80								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<								
フェノール類	0.005mg/L以下				<								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<	0.4	0.3	0.5	0.4	<	0.4	0.4	0.3	<	<
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<	<	<	<	0.5	<	<	<	<	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。