

令和4年度

水質検査結果【瀬河内】

項目	基準値	検査結果											
		4月20日	5月18日	6月15日	7月13日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月14日	3月10日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<			<				<		<		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<				<		<		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<				<		<		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.18			0.96				1.01		0.97		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
四塩化炭素	0.002mg/L以下												
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
シス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
ジ・クロロメタン	0.02mg/L以下												
テトラ・クロロエチレン	0.01mg/L以下												
トリ・クロロエチレン	0.01mg/L以下												
ベンゼン	0.01mg/L以下												
塩素酸	0.6mg/L以下	<			<				<		<		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<				<		<		
クロロホルム	0.06mg/L以下	<			<				<		<		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<				<		<		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<			0.001				<		<		
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<				<		<		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001			0.003				0.001		<		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<				<		<		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<			<				<		<		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			0.002				0.001		<		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<				<		<		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
塩化物イオン	200mg/L以下	21.0	20.1	20.5	20.4	20.0	20.9	19.1	18.9	18.8	18.2	18.2	19.2
カルシウム マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下				52								
蒸発残留物	500mg/L以下	145			139				117		119		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
フェノール類	0.005mg/L以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<	<	<	<	1.2	<	<	<	<	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	0.3	<	<	<	<	0.1	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。