

令和5年度

水質検査結果【西浦】

項目	基準値	検査結果											
		4月17日	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<		<			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.01			1.04			1.10			1.12		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.23			0.23			0.23			0.21		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<								
シス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<								
ジ・クロロメタン	0.02mg/L以下				<								
テトラ・クロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
トリ・クロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<								
塩素酸	0.6mg/L以下	<			<			0.07			<		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<		<			
クロロホルム	0.06mg/L以下	<			<			<		<			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<		<			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<			<			<		<			
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<			<			<		<			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<		<			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<			<			<		<			
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<			<			<		<			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<		<			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<								
塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	8.1	8.2	8.1	8.6	8.4	8.3	8.3	8.2	7.9	8.0	7.9
カルシウム マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下				33								
蒸発残留物	500mg/L以下	123			98			91			77		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<								
フェノール類	0.005mg/L以下				<								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。