

令和5年度

水質検査結果【白木】

項目	基準値	検査結果											
		4月17日	5月17日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<		<			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.24			0.30			0.33		0.29			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.26			0.24			0.28		0.21			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<								
シス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07			0.12			0.15		0.08			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<		<			
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.023			0.009		0.002			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.004			<		<			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.007			0.013		0.011			
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<		<			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.025			0.046			0.039		0.020			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.015			0.007		<			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009			0.016			0.015		0.005			
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001			<			0.002		0.002			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<		<			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.04								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				15								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<								
塩化物イオン	200mg/L以下	22.1	23.7	22.4	20.3	23.8	20.9	19.8	19.8	22.5	21.8	22.8	21.9
カルシウム マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下				12								
蒸発残留物	500mg/L以下	95			69			86		71			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<								
フェノール類	0.005mg/L以下				<								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.9	1.2	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.4
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<	0.7	1.0	1.7	0.9	<	0.6	0.5	0.8	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。