

敦賀市危険ブロック塀等除却支援事業 事前調査判定書

調査日 : 年 月 日

調査者 :

危険ブロック塀等の所在地	申込者	申込日
		年 月 日

組積造等(万年塀は除く)の危険度の判定基準

番号	点検項目	点検内容	適合	不適合	確認
1	高さ	地盤面から1.2m以下である			
2	壁の厚さ	各部分の壁の厚さが、各部分から壁頂までの高さの1/10以上ある			
3	控え壁	塀の長さ4.0m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある			
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある			
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾き（1/60以上）、ひび割れ（2mm以上）がない			
6	ぐらつき	人の力でぐらつかない			

補強コンクリートブロック造等の危険度の判定基準

番号	点検項目	点検内容	適合	不適合	確認
1	高さ	地盤面から2.2m以下である			
2	壁の厚さ	高さ2.0mを超える塀の場合、15cm以上ある			
		高さ2.0m以下の塀の場合、10cm以上ある			
3	控え壁 (高さ1.2mを超えるとき)	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある			
4	基礎	根入れ深さが30cm以上のコンクリート基礎がある			
5	鉄筋	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている			
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾き（1/60以上）、ひび割れ（2mm以上）がない			
7	ぐらつき	人の力でぐらつかない			

- ※ 1項目でも「不適合」があった場合、危険ブロック塀等除却支援事業の補助対象となります。
- ※ 適合するかどうか判断ができない場合は「不適合」を選択してください。
- ※ 太枠部は記入しないでください。

補助対象判定	対象	対象外