

## パブリックコメントの結果について

- 1 計画名称 敦賀市防災センター個別施設計画
- 2 募集期間 令和2年12月14日（月）から25日（金）まで
- 3 募集方法
  - (1) ホームページでの電子申請
  - (2) 市庁舎市民ホールに設置する意見提出箱へ提出
  - (3) 契約管理課へ提出
- 4 募集結果 1名の方（70代男性）からご意見が寄せられました。  
貴重なご意見をありがとうございました。  
内容と市の考え方は次のとおりです。

No.	主なパブリックコメント	市の考え方
1	水没することを予想した計画が必要だと感じます。	敦賀市洪水ハザードマップによれば、100年に1度の確率で起こる降雨（1日総雨量220mm）の際は3.0m未満の浸水、敦賀市津波ハザードマップによれば津波による浸水なしとの判定がされています。 敦賀市防災センターの非常用発電機や電気室、サーバー室、通信指令室や災害対策本部室等の重要設備の開口部は全てこれ以上の高さに設置されていることから、本計画では水没の想定はしていません。 ただし、大規模改修等の際には、その時点の最新の浸水想定に基づく対策を必要に応じて検討することとします。