

敦賀市新庁舎議場等会議システム設置工事公募型プロポーザル 質問回答書

No.	質問事項	質問内容	回答
1	実施要項 7 企画提案書の審査 (3)内容	デモを実施する際、機材の持込・セッティングに要する時間は、説明の30分以内に含まれますか？	説明の30分に含みません。
2	実施要項 7 企画提案書の審査 (4)備考	出席者は、3名以内との記載がありますが、以下の4名での対応をお願いすることは可能でしょうか。 応札業者 1名、全体システム説明 1名、ハード担当 1名、ソフト担当1名 ※システムが多岐にわたるため、十分な説明及び質疑に対応させていただきたい為。	出席者は4名以内とします。
3	仕様書 1 概要 (3)工事の範囲	ラック架から各機器、操作卓、会議ユニットへの配管工事は、本工事外でよろしいでしょうか。 また、モニター、スピーカー、カメラの下地処理(下地補強)も、本工事外でよろしいでしょうか。	いずれも本工事です。 なお、各委員会室及び全員協議会室に将来的にカメラを設置するための空配管工事及び下地処理(下地補強)も本工事に含まれます。
4	仕様書 2 システムの仕様 (2)議場 工 音響設備 ③	会議マイクユニットは卓上型と記載ありますが、配線を通す機の開口は、本工事でしょうか。別途工事でしょうか。	別途工事です。 ただし、別途工事業者と机開口の位置、寸法等について調整をすることとします。
5	仕様書 2 システムの仕様 (2)議場 工 音響設備 ③	会議マイクユニットは、改修でよく使用される簡易な卓上型ではなく、埋込み型での提案も可能でしょうか？	卓上型による提案のみ認めます。
6	参考数量表 第1～第3委員会室	「送受光ユニット」が計上されており、赤外線ワイヤレスかと思われますが、電波式ワイヤレスシステムでの提案でも良いでしょうか？	電波式ワイヤレスシステムなど、ワイヤレス方式のマイクシステムであれば提案を認めます。