搬入量(t)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1661.81	1677.59	1540.87	1721.25	1671.97	1495.72							9769.21

焼却量(t)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2537.64	2098.78	2020.75	2007.21	2031.29	1968.64							12664.31

測定に関する事項

項目	測定を行った位置	測定結果の得られた日	測定結果
燃焼室中の燃焼ガスの温度	炉出口	連続測定	ペン書き式のアナログ連続記録であるため 測定結果については当施設での閲覧とします。
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	バグフィルタ		
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙道出口		

冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

項目		除去を行った日
冷却設備に堆積したばいじん	1号炉	令和 年 月日
	2号炉	令和 年 月 日
排ガス処理設備に堆積したばいじん	1号炉	令和 年 月日
	2号炉	令和 年 月 日

煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項

			1回目	2回目
ダイオキシン類測定の結果	1号炉	採取した位置	煙突測定口	煙突測定口
		採取した日		
		測定結果の得られた日		
		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m^3N)		
	2号炉	採取した位置	煙突測定口	煙突測定口
		採取した日		
		測定結果の得られた日		
		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m^3N)		

			1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
ばい煙測定の結果	1号炉	採取した位置	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口
		採取した日	令和6年4月26日	令和6年6月28日	令和6年8月30日			
		測定結果の得られた日	令和6年5月27日	令和6年7月22日	令和6年10月4日			
		ばいじん (g/m^3)	0.001	0.001	0.003			
		硫黄酸化物 (ppm)	1未満	1未満	1未満			
		窒素酸化物 (ppm)	67	65	69			
		塩化水素 (mg/m^3)	14	9	8			
		全水銀 (μg/m^3)		3.2				
	2号炉	採取した位置	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口
		採取した日	令和6年4月26日	令和6年6月28日	令和6年8月30日			
		測定結果の得られた日	令和6年5月27日	令和6年7月22日	令和6年10月4日			
		ばいじん (g/m^3)	0.001	0.001	0.002			
		硫黄酸化物 (ppm)	1未満	1未満	1未満			
		窒素酸化物 (ppm)	78	52	60			
		塩化水素 (mg/m^3)	12	7	2			
		全水銀 (μg/m^3)		5.3				