

令和6年度

水質検査結果【瀬河内】

項目	基準値	検査結果											
		4月22日	5月15日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日	10月16日	11月20日	12月18日	1月22日	2月19日	3月12日
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<			<		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<			<		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.05			0.92			0.83			1.07		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
四塩化炭素	0.002mg/L以下												
1,4-ジオキサ	0.05mg/L以下												
ジス及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
ベンゼン	0.01mg/L以下												
塩素酸	0.6mg/L以下	<			<			0.08			<		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<			<		
クロロホルム	0.06mg/L以下	<			<			<			<		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<			<		
ジプロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<			0.002			0.002			<		
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<			<		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<			0.004			0.004			0.001		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<			<		
プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<			<			<			<		
プロモホルム	0.09mg/L以下	<			0.002			0.002			0.001		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<			<		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												
銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
塩化物イオン	200mg/L以下	17.2	16.4	17.7	17.0	16.7	16.6	15.9	16.0	15.9	15.1	16.2	17.4
カルシウムマグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				52								
蒸発残留物	500mg/L以下	113			120			107			132		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
ジェオスミン	0.00001mg/L以下												
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
フェノール類	0.005mg/L以下												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	5度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	0.1	<	<

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。