

項目	基準値	検査結果											
		4月16日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	
水温		12.8	15.8	18.3	23.5	28.4	27.4	24.5	17.4	14.3	9.0	6.2	
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<								
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<								
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下				<								
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<			<		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<			<		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.21			0.19			0.29			0.30		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24			0.26			0.32			0.24		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<								
ベンゼン	0.01mg/L以下				<								
塩素酸	0.6mg/L以下	<			0.10			0.19			0.09		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<			<		
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.015			0.023			0.003		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.005			0.007			<		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.009			0.009			0.009			0.010		
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<			<		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.022			0.039			0.051			0.023		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.010			0.016			0.004		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008			0.015			0.019			0.008		
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002			<			<			0.002		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<			<		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				16								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<								
塩化物イオン	200mg/L以下	23.3	21.9	20.4	21.6	20.4	20.1	19.4	19.3	19.8	23.2	25.9	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				12								
蒸発残留物	500mg/L以下				65								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<								
フェノール類	0.005mg/L以下				<								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	1.2	1.0	0.5	0.7	0.6	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1	6.8	6.8	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.6	0.5	1.0	0.8	<	1.6	2.3	0.9	<	0.6	0.6	
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	<	

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。