別紙４

市営住宅空き住戸給排水設備点検業務　仕様

場所	点検内容
便所	止水栓廻りに腐食等による水漏れがないか
	ロータンクへの給水量に問題がないか
	ボールタップは正常に作動しているか
	フロート弁は正常に作動しているか
	スムーズに排水されるか
	ひび割れ等、外観に問題はないか
	ガタツキ等、設置状況に問題はないか
洗面器	止水栓廻りに腐食等による水漏れがないか
	水栓に問題がないか
	吐出量に問題がないか
	スムーズに排水されるか
	排水トラップからの水漏れ等問題はないか
	ひび割れ等、外観に問題はないか
	ガタツキ等、設置状況に問題はないか
洗濯	水栓廻りに腐食等による水漏れがないか
	水栓に問題がないか
	吐出量に問題がないか
	スムーズに排水されるか
	排水トラップからの水漏れ等問題はないか
風呂	止水栓廻りに腐食等による水漏れがないか
	自在水栓に問題はないか
	吐出量に問題がないか
	スムーズに排水されるか
台所	止水栓廻りに腐食等による水漏れがないか
	水栓に問題はないか
	吐出量に問題がないか
	スムーズに排水されるか
	排水管等からの水漏れ等問題はないか