

項目	基準値	検査結果										
		4月18日	5月14日	6月11日	7月7日	8月13日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日		
水温		12.9	15.8	19.2	24.5	24.5	25.5	21.6	15.1	10.8		
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	19	0	0	0		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性									
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下				<							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.65			0.52			0.62				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.29			0.36			0.43				
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<							
四塩化炭素	0.002mg/L以下				<							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<							
ベンゼン	0.01mg/L以下				<							
塩素酸	0.6mg/L以下	<			0.09			0.16				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.007			0.007				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.005			<				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003			0.004			0.004				
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010			0.018			0.018				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.006			0.006				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004			0.007			0.007				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<			<			<				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<							
塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	7.1	7.1	7.2	6.8	7.3	7.2	7.1	7.3		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				7							
蒸発残留物	500mg/L以下				42							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下				<							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				<							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<							
フェノール類	0.005mg/L以下				<							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.5	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4		
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし									
色度	5度以下	<	<	<	<	0.6	<	<	<	<		
濁度	2度以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<		