

項目	基準値	検査結果										
		4月18日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日		
水温		13.1	15.5	17.7	24.3	22.9	25.5	20.9	13.6	9.1		
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性									
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下											
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下											
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下											
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下											
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001							
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下											
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<			<			<				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<			<			<				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.80			0.77			0.83				
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下											
四塩化炭素	0.002mg/L以下											
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下											
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下											
ジクロロメタン	0.02mg/L以下											
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下											
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下											
ベンゼン	0.01mg/L以下											
塩素酸	0.6mg/L以下	<			<			<				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<			<			<				
クロロホルム	0.06mg/L以下	<			<			<				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<			<			<				
臭素酸	0.01mg/L以下	<			<			<				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<			<			<				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<			<			<				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<			<			<				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<			<			<				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<			<			<				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下											
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下											
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下											
銅及びその化合物	1.0mg/L以下											
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下											
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下											
塩化物イオン	200mg/L以下	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.8	6.7	6.4	6.7		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下											
蒸発残留物	500mg/L以下				48							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下											
ジェオスミン	0.00001mg/L以下											
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下											
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下											
フェノール類	0.005mg/L以下											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<	<	<	<	<	<	<	<	<		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし									
色度	5度以下	<	<	<	<	<	0.5	<	<	<		
濁度	2度以下	<	<	<	<	0.1	0.2	<	<	0.2		

※ 検査を実施した項目のみ表記しています。「<」は下限値未満を表します。